

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад КВ. № 4  
Восточная, 31, ст. Отрадная,  
Краснодарского края 352290  
Тел, (86144) 3-33-56  
E-mail [detsad4otr@yandex.ru](mailto:detsad4otr@yandex.ru)  
ОКПО 53416155, ИНН 2345007201  
КПП 234501001

От 13 января 2023г № 1

### Проведение контрольных мероприятий в МБДОУ №4 за 2022год

	Наименование проверяющего органа	дата	Замечание	выполнение
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Территориальный отдел в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах	14 феврал я 2022г..	<p>1. п.2.2.3, 2.2.4 СП 2.4.3648-20 территория спортивной площадки не имеет ровной поверхности. Нарушена целостность покрытия дорожек. восстановить асфальтное покрытие дорожек к игровым площадкам, устранить дефекты</p> <p>2. п.2.5.2, п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в производственных помещениях пищеблока на стенах, полу имеются дефекты. В буфетных групп второй младшей и подготовительной групп нарушена местами целостность облицовки стен.</p> <p>3. п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалеты докольной организации не оборудованы душевыми поддонами.</p> <p>4. п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 спортивный зал и музыкальный не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха</p>	<p>1. Поверхность территории спортивной площадки выровнена, проведено отведение ливневых вод. Проведен ремонт дорожек. Поданы документы для участия в государственной программе «Развития образования».</p> <p>2. Устранены дефекты облицовочной плитки на стенах, полу в производственных помещениях пищеблока. В буфетных проведен ремонт облицовочной плитки, стены имеют гладкую поверхность.</p> <p>3. из 9 групп душевые поддоны установлены в пяти групповых ячейках. В четырех туалетных комнатах групповых ячеек среднего корпуса установить не возможно в связи с дефицитом площадей туалетных комнат.</p> <p>4. Приобретено четыре рециркулятора для дезинфекции воздушной среды</p>