

ПРЕДПИСАНИЕ № 26 п -15-2022

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 14 » февраля 2022 г.

ст. Отрадная

(место составления)

Старшим специалистом 1 разряда ТО У Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Черепяхиной Натальей Степановной

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4, ОГРН- 1022304445657 от 05.09.1996 г.

(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о госрегистрации объекта)

Отрадненский район, ст. Отрадная, Восточная, 31

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ст 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- п 2.2.3, п 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" территория спортивной площадки не имеет ровной поверхности, не обеспечено отведение паводковых и ливневых вод, что не исключает после дождя ее загрязнение, отсутствует покрытие дорожек к площадке для сушки белья, местами нарушена целостность покрытия на дорожках к игровым площадкам, пищеблоку, прачечной;
- п 2.5.2, п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в производственных помещениях пищеблока (варочный, мясо рыбный, овощной цеха, моечная) на стенах, поду имеются дефекты, местами нарушена целостность облицовочной плитки, в мясо рыбном цеху на потолке следы протекания кровли, в приемных групповых ячеек среднего корпуса дощатый пол местами с дефектами, в буфетных второй младшей и подготовительной групп местами нарушена целостность облицовки стен, в постирочной на стенах имеются дефекты;
- п 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалеты дошкольной организации не оборудованы душевыми поддонами;
- п 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" помещения постоянного пребывания детей трех групп, спортивного и музыкального залов для дезинфекции воздушной среды не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (в настоящее время используется один прибор на две группы), что не обеспечивает проведение качественной дезинфекции воздушной среды;
- п 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование, моечные ванны, являющимися источниками повышенных выделений влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения;
- п 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» расстановка технологического оборудования на пищеблоке проведена без соблюдения последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции;
- п 8.1.2, приложение 9, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» примерное меню составлено с нарушениями по массе порций (гарниры массой: каша перловая рассыпчатая детям группы раннего возраста – 60 гр, при норме – 110-120 гр, детям садового возраста каша перловая рассыпчатая 90гр, макароны отварные – 112 гр при норме 130-150 гр, комбинация разных блюд (жаркое по домашнему) - детям группы раннего возраста 112 гр при норме 160 гр, детям садового возраста – 178 гр при норме 200 гр и т.д;

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства (указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения)

ст 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- п 2.2.3, п 2.2.4, п 2.5.2, п 2.5.3, п 3.1.3, п 3.1.7, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

-п 2.5, п 2.13, п 8.1.2 , приложение 9, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок: до 09-00 ч 10.05.2022г.

2.Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок

до 10.05.2022г. 11ч 00 мин по адресу ст. Отрадная, ул. Фрунзе, 20-а.

3. Ответственным за выполнение предписания является

Юридическое лицо МБДОУ № 4,

(Должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ.

старший специалист 1 разряда Черепихина Н.С.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил

(Подпись)

Чачава Т.Б.

(ФИО)

14.02.2022г.

(дата)