

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад КВ. № 4  
Восточная, 31, ст. Отрадная,  
Краснодарского края 352290  
Тел. (86144) 3-33-56  
[E-mail detsad4otr@yandex.ru](mailto:detsad4otr@yandex.ru)  
ОКПО 53416155, ИНН 2345007201  
КПП 234501001


От 13 января 2021г № 1

### Проведение контрольных мероприятий в МБДОУ №4 за 2020год

	Наименование проверяющего органа	дата	Замечание	выполнение
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Территориальный отдел в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах	19 марта 2020г..	<p>1. п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 учреждение привести в соответствие требований по наполняемости.</p> <p>2. п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 на территории хозяйственной зоны оборудовать место для сушки ковровых изделий.</p> <p>3. п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 восстановить асфальтное покрытие дорожек к игровым площадкам, устранить дефекты;</p> <p>4. п. 3.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 провести ремонт при теневого навеса мест для хранения игрушек.</p> <p>5. п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в подготовительной, в двух старших группах отделку стен в помещениях приёмных, игровых выполнить материалами, обеспечивающие проведение качественной их обработки влажным способом.</p> <p>6. п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в буфетных среднего корпуса обеспечить гладкие поверхности бетонированного покрытия пола, в помещениях</p>	<p>1. Проведена корректировка списочного состава детей в детском саду.</p> <p>2. Изготовленна и установлено оборудование для сушки ковров.</p> <p>3. Поданы документы для участия в государственной программе «Развития образования».</p> <p>4. Приобретены шкафы для хранения игрушек при теневого навесах.</p> <p>5. Проведена отделка стен помещений приемных и игровых подготовительной и старших групп материалом обеспечивающим проведение обработки влажным способом.</p> <p>6. В буфетных комнатах среднего корпуса поверхность полов отделана плиткой, также пол в постирочной, и в коридоре.</p>

			<p>постирочной на полу восстановить целостность облицовочной плитки ,в приёмных, в коридоре.</p> <p>7. п 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетные помещения садовых групп оборудовать душевыми поддонами;</p> <p>8. п 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях создать условия отдельного хранения детских полотенец для ног, оборудовать отдельные ячейки.</p> <p>9. п 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке провести замену кухонной посуды деформированной, с повреждённой эмалью, доукомплектовать цельнометаллическими столами.</p> <p>10. п 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 водозаборные краны в туалетных помещениях для хозяйственных нужд обеспечить смесителями.</p>	<p>7. Туалетные помещения садовых групп оборудованы душевыми поддонами.</p> <p>8.В туалетных помещениях установлены оборудованы шкафы с отдельными ячейками для хранения полотенец для ног.</p> <p>9.На пищеблоке проведена замена кухонной посуды, приобретены цельнометаллические столы.</p> <p>10. На Водозаборных кранах туалетных помещений установлены смесители.</p>
--	--	--	---	---

Заведующий МБДОУ №4



Т.Б. Чачава