



УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
ОНД<sub>И</sub>ПР ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

352291 Краснодарский край, Отрадненский район,  
ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон: (86144) 3-50-37,  
факс: (86144) 3-38-78, e-mail: ogpn-otr@mail.ru

ст. Отрадная  
(место составления акта)

« 18 » июня 20 21 г.  
(дата составления акта)  
12 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 25

**По адресу/адресам:** Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Восточная, 31  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору, майора внутренней службы Решетова Алексея Викторовича № 25 от 20 мая 2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена проверка** плановая/ выездная **проверка в отношении:**  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 4

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

**Основной государственный регистрационный номер** 1022304445657

**Индивидуальный номер налогоплательщика** 2345007201

**Дата и время проведения проверки:**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** Продолжительность 1 рабочих день 1 час / 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

**Заведующая МБДОУ ДС №4 Чачава Татьяна Бикентиевна** в 09 ч.37 мин. 20.05.2021 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившее проверку:**

инспектор отдела - государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Г.В. Асатуров

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Заведующая МБДОУ ДС №4 Чачава Татьяна Бикентиевна

имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя регулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

спорт гр. РФ 0311 № 787505 выдан 26.09.2011 г. ОВД по Отрадненского района Краснодарскому краю код подразделения 230-046

(данные документа удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)

Приказ отдела образования администрации МО Отрадненский район от 02.08.2004 № 28

(Данные доверенности или иного документа подтверждающие полномочия представителя юридического лица)

### В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены.---

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, ФЗ № 123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54; СП 486.1311500.2020 таблица 3 – Здания п. 42, СП 484.1311500.2020 Таблица А1).
2	После окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия руководитель организации не обеспечил повторную обработку конструкций.	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 13
3	Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 36

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

л учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки);

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание 25/1/3 от 18.06.2021; протокол об административном правонарушении №50/46 от 18.06.2021; протокол об административном правонарушении №50/47 от 18.06.2021

**Подписи лиц, проводивших проверку:**



Инспектор отдела - государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Г.В. Асатуров

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Заведующая МБДОУ ДС №4 Чачава Татьяна Бикентиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

18 июня 2021 года

  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю  
г. Краснодар, ул. Уральская, 121.

Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы Отрадненского района

Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237  
тел.: (86144) 3-48-05; e-mail: ogpn-otr@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 25/1/3**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МБДОУ ДС № 4

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору майора вн. службы А.В. Решетова № 25 от 20 мая 2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 18 июня 2021 года по 12 ч. 00 мин. 18 июня 2021 года проведено плановое мероприятие по надзору инспектором отдела – государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Г.В. Асатуровым на территории и помещениях МБДОУ ДС № 4 расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Восточная, 31

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 4 Чачава Татьяна Бикентьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, ФЗ № 123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54; СП 486.1311500.2020 таблица 3 – Здания п. 42, СП 484.1311500.2020 Таблица А1).	30.07.2021	
2	После окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия руководитель организации не обеспечил повторную обработку конструкций.	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 13	30.07.2021	
3	Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от	30.07.2021	

числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	16.09.2020 № 1479 п. 36		
--	-------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


*Инспектор отдела – государственный инспектор  
Отраденского района по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы Г.В. Асатуров*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



18.06.2021

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

18.06.2021

**Заведующая МБДОУ ДС №4  
Чачава Татьяна Бикентьевна**

(должность, фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад КВ. № 4  
Восточная, 31, ст. Отрадная,  
Краснодарского края 352290  
Тел. (86144) 3-33-56  
[E-mail^tatyna.u2014@yandex.ru](mailto:E-mail^tatyna.u2014@yandex.ru)  
ОКПО 53416155, ИНН 2345007201  
КПП 234501001

Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий УНДиПР  
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю  
главному государственному инспектору  
Отраденского района по пожарному надзору  
майору внутренней службы  
АВ. Решетову

От 13 июля 2021г № 26

Заведующего МБДОУ № 4  
Т.Б. Чачава

Уважаемый Алексей Викторович

В ответ на Ваше предписание № 25/1/3 от 18.06.21 года представляем информацию о проведённых мероприятиях в МБДОУ № 4 расположенного по адресу: ст. Отрадная ул. Восточная, 31 по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

**Нами были проведены следующие мероприятия:**

1. Рассмотрено настоящее представление на общем собрании коллектива в МБДОУ № 4. 02.07.2021г.
2. Повышены требования к ответственности сотрудников за исполнением возложенных на них обязанностей.
3. Создана комиссия по проведению расследования по имеющимся нарушениям и невыполненным требованиям правил пожарной безопасности.
4. Размещены знаки указывающие аварийно-спасательные устройства.
5. Подписан Контракт № 070721/04 по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций с ООО «Отраденское пожарное общество».
6. Для устранения нарушений по оборудованию чердачных помещений автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с информацией обратились к и.о. начальника отдела образования Е.В. Дубовик.
7. Приняты необходимые меры по устранению выявленных недостатков, отражённых в предписании.

Заведующая МБДОУ № 4



Т.Б. Чачава